

环境污染治理设施信息公开表

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2024 年 7 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	5
总磷（mg/L）	0.5	0.06
总铜（mg/L）	0.5	0.00234
总镍（mg/L）	1	0.0359
总铬（mg/L）	1.5	0.006
总铅（mg/L）	1	0.00037
BOD ₅ （mg/L）	20	2.2
TOC（mg/L）	20	2.4
报告编号：	HP—E240300909a	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2024 年 07 月 23 日	

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2024 年 8 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	8
总磷（mg/L）	0.5	0.10
总铜（mg/L）	0.5	0.00351
总镍（mg/L）	1	0.0437
总铬（mg/L）	1.5	ND
总铅（mg/L）	1	0.00025
BOD ₅ （mg/L）	20	2.6
TOC（mg/L）	20	4.0
报告编号：	HP-E240300910a	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2024 年 08 月 16 日	

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2024 年 9 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	8
总磷（mg/L）	0.5	0.07
总铜（mg/L）	0.5	0.0027
总镍（mg/L）	1	0.0268
总铬（mg/L）	1.5	ND
总铅（mg/L）	1	0.0005
BOD ₅ （mg/L）	20	1.9
TOC（mg/L）	20	1.2
报告编号：	HP—E240300911a	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2024 年 09 月 10 日	