

环境污染治理设施信息公开表

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2025 年 04 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	5
总磷（mg/L）	0.5	0.09
总铜（mg/L）	0.5	0.00510
总镍（mg/L）	1	0.0597
总铬（mg/L）	1.5	0.004L
总铅（mg/L）	1	0.00296
BOD ₅ （mg/L）	20	6.4
TOC（mg/L）	20	4.1
报告编号：	HP-E2503001006c	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2025 年 04 月 17 日	

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2025 年 05 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	6
总磷（mg/L）	0.5	0.10
总铜（mg/L）	0.5	0.00655
总镍（mg/L）	1	0.0448
总铬（mg/L）	1.5	0.004L
总铅（mg/L）	1	0.00718
BOD ₅ （mg/L）	20	2.6
TOC（mg/L）	20	3.6
报告编号：	HP-E2503001010b	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2025 年 05 月 08 日	

单位名称	惠州 TCL 环境科技有限公司	
项目类别	废水总排放口（2025 年 06 月）	
污染物种类	标准限值	实际排放浓度
悬浮物（mg/L）	60	5
总磷（mg/L）	0.5	0.13
总铜（mg/L）	0.5	0.00488
总镍（mg/L）	1	0.0377
总铬（mg/L）	1.5	0.004L
总铅（mg/L）	1	0.00746
BOD ₅ （mg/L）	20	4.5
TOC（mg/L）	20	6.2
报告编号：	HP-E2503001014b	
监测单位：	华品检测中心有限公司	
监测时间：	2025 年 06 月 05 日	